

マックスビル 消防ホース耐圧性能試験



● 試験機器

- ・ 評定番号：評保-007号
- ・ メーカー：日本消防ホース工業会
- ・ 型式記号：FPT-S3B
- ・ 試験圧力：0.9MPa
- ・ 印加時間：5分
- ・ 数量：65A-20m : 6本
- ・ 評価：合格
- ・ 実施者：有限会社国電防災
- ・ 試験日：2007年3月1日