

マックスビル 連結送水管耐圧性能試験



● 試験機器

- ・ 評定番号：評保－018号
- ・ メーカー：株式会社丸山製作所
- ・ 型式記号：ERS－201
- ・ 試験圧力：1.2MPa
- ・ 印加時間：3分
- ・ 仕様：1系列 湿式
- ・ 評価：合格
- ・ 実施者：有限会社国電防災
- ・ 試験日：2007年3月9日